

**Ausschreibungstext Nachrüst-Rauchschutzsystem einflügelig**  
Text bitte in Ausschreibung kopieren:

**Nachrüst-Rauchschutzsystem „System Schröders“** oder gleichwertig  
Einflügelige Bestandstüren (Feuerschutztüren) mit einem Rauchschutz-Dichtungssystem nachrüsten

Dichtungssystem mit amtlicher Prüfung nach DIN 18095 (Rauchdichtigkeits- und Dauerfunktionsprüfung)

**Nachzurüstender**

**Türtyp:** .....

**Umlaufendes**

**Klemmprofil:** „SRS-3“ aus verzinktem Stahl, grundiert für bauseitigen Endanstrich, in Laibung verdübelt bzw. in Umfassungszarge geschraubt, dreiseitig umlaufend

**Abdeckprofil:** „SRS-3-Clips“ aus verzinktem Stahl, grundiert für bauseitigen Endanstrich

**Dichtung:** „SD-1“ aus Silikon, Qualität VMQ, dreiseitig umlaufend

**Bodendichtung:** Absenkbare Bodendichtung „Planet FT“ mit Aluminium-Halteleiste auf Türblatt geschraubt

Bei nicht ebenen Boden: Anbringen einer kreissegmentförmigen Aluminiumschwelle

**Ein Gutachten einer amtlichen Materialprüfanstalt über die Rauchdichtigkeit und die Dauerfunktion der nachgerüsteten Türen ist im Auftragsfalle vorzulegen. In diesem Gutachten muss bestätigt werden, dass bei den zugrunde liegenden Prüfungen die Anforderungen der DIN 18095 erfüllt wurden.**

Das Gutachten muss als Grundlage für eine eventuell erforderliche Beantragung einer Zustimmung im Einzelfall bei der obersten Bauaufsichtsbehörde geeignet sein.

... Stk.    Breite ..... mm    Höhe ..... mm    EP €.....    GP €.....